

Alarmeringsplan

Henvendelse vedr. unormal vandforsyning

I arbejdstid

Udenfor arbejdstid

Ryomgård Vandværk

Evt. alarmcentral el. lign.

Driftsvagt

Almindelige driftsforstyrrelser

Større driftsforstyrrelser (<6 t)

Truet forsyningsituation

Krisesituation

Driftsleder tilkaldes og formand orienteres

Driftsleder, formand, embedslæge, beredskabschef og Syddjurs Kommune tilkaldes

Driftsleder, formand, embedslæge, beredskabschef og Syddjurs Kommune tilkaldes

Driftsvagt tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes.

Eksempler:

- Driftsalarm
- Rørbrud
- Misfarvning af vand i mindre grad
- Måler- og installationsproblemer

Kriterier:

Der er tale om almindelige hændelser, der kan løses i eget regi og hvor der ikke er sundhedsrisiko – eller langvarige afbrydelser af vandforsyningen.

Driftsleder tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes.

Eksempler

- Driftsalarm
- Større rørbrud på vitale ledninger
- Misfarvning af vand i større område
- Stop af behandlingsanlæg

Kriterier:

- Mere end 30 forbrugere berøres
- E-coli på værk; Coliforme 1 – 10/100 ml på værk
- Kim; 37 over 5 – 50 pr. ml på værk eller 50 – 500 på net
- Kim; 22 over 20 – 200 pr. ml på værk eller 200 – 2.000 på net

Beredskabschef vurderer videre forløb af indsats. Der nedsættes en ad hoc-gruppe. Beredskabschef leder indsats.

Eksempler:

- Alarm (indbrud / hærværk)
 - Forurening af ledningsnet, der giver generel dårlig lugt og smag
 - Alarm for truende ydre påvirkning. F.eks. uheld med kemikalietransport i området.
- Kriterier:
- Mistanke om sygdomstilfælde
 - Mere end 100 forbrugere berøres
 - E-coli over 1/100 ml på værk
 - Coliforme over 10/100 ml på værk
 - Kim 37 over 50 pr ml på værk eller 500 på net
 - Kim 22 over 200 pr. ml på værk eller 2.000 på net

Beredskabschef leder indsats ifølge kommunens beredskabsplan.

Der nedsættes en ad hoc-gruppe.

Kriterier:

- Konstaterede sygdomstilfælde
- Mere end 50% af indvindingskapaciteten rammes af alvorlig forurening
- Mere end 500 forbrugere berøres
- Uheld med kemikalietransport ved boring.