



Ryomgård Vandværk  
Jørgen Sørensen  
Astrupvej 5  
8550 Ryomgård

Registrernr.: 032675  
Kundernr.: 5504738  
Ordrenr.: 831516  
Prøvenr.: 23112198

Modt. dato: 2009.06.08

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Ryomgård Vandværk, Jørgen Sørensen  
Astrupvej 5, 8550 Ryomgård  
Prøvested.....: Ryomgård Vandværk Ledningsnet - V20002401/4721002499  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol  
Prøvedagning...: 2009.06.08 kl. 12:50  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JJ)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2009.06.09 kl. 03:38 - 2009.06.12

Prøvenr.: 23112198

Prøve ID:

Prøvemærke: Skyttebakken 2

\*\*Grenseværdier

Vejl. Max. Metoder

RSD

(%)

Coliforme bakterier 37 °C	<1 ant./100ml	i.m.	Colilert®	
E. coli	<1 ant./100ml	i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	2 Antal/ml	200	DS/EN/ISO 6222	
Jern (Fe)	0.031 mg/l	0.2	SN3120-ICP	15

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs		*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar		*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen		*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal		*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	12.8 gr. C		DS2250	
pH	7.7 pH	>30	7.0-8.5 DS 287.1978	5
Ledningsevne	47 mS/m		DS/EN 27688	5
Iltindhold	5.9 mg/l		5 DS/EN 25814	5

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedsinspektionsinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

\*1) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*1) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.  
< : mindre end. i.p. : ikke påvist.  
> : større end. i.m. : ikke målelig.  
# : ingen af parametrene er påvist.

12. juni 2009

Kundecenter: tlf. 72187295 Kirsten From Andersen  
Kontaktperson Evalitetsring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.