



Ryomgård Vandværk
Jørgen Sørensen
Astrupvej 5
8550 Ryomgård

Registrernr.: T01320
Kundenr.: 5504738
Ordrenr.: 831516
Prøvenr.: 23199591

Modt. dato: 2009.12.17

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Ryomgård Vandværk, Jørgen Sørensen
Astrupvej 5, 8550 Ryomgård
Prøvested.....: **Ryomgård Vandværk Ledningsnet - V20002401/4721002499**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Produktionshøjskolens køkken**
Prøveudtagning...: 2009.12.17 kl. 10:40
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JJ)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2009.12.18 kl. 01:00 - 2009.12.21

Prøvenr.:	23199591	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	2	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222	
Jern (Fe)	0.032	mg/l		0.2	SM3120-ICP	15

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	10.5	gr. C			DS2250	
pH	7.4	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	44	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	9.8	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Hovedgaden 77, 8410 Rønne

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel
Kontaktperson

21. december 2009



Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.