



Ryomgård Vandværk
Jørgen Sørensen
Astrupvej 7
8550 Ryomgård

Registrernr.: 867354
Kundenr.: 5504738
Ordrenr.: 831516
Prøvenr.: 86735401

Modt. dato: 2007.06.21

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 2

Rekvirent.....: Ryomgård Vandværk, Jørgen Sørensen
Astrupvej 7, 8550 Ryomgård
Prøvested.....: **Ryomgård Vandværk Vandværket - V20002401/4721002400**
Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet kontrol
Prøveudtagning...: 2007.06.21 kl. 12:45
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JJ)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2007.06.22 kl. 08:53 - 2007.07.05

	Prøvenr.: 86735401	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)	
			Prøvemærke: afgang vandværk	Vejl.	Max.		Metoder
Coliforme bakterier 37 °C	<1	ant./100ml			i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	ant./100ml			i.m.	Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	<1	Antal/ml		50	DS/EN/ISO	6222	
Kintal ved 37 °C, GEA	<1	Antal/ml		5	DS/EN	ISO 6222	
pH	7.8	pH		7.0-8.5	DS	287:1978	
Ledningsevne	46	mS/m	>30		DS/EN	27888	5
Hårdhed, total	10.9	H grader	5-30		SM3120-ICP		4.3
Calcium (Ca)	67	mg/l			SM3120-ICP		15
Magnesium (Mg)	6.4	mg/l		50	SM3120-ICP		15
Kalium (K)	1.4	mg/l		10	SM3120-ICP		15
Natrium (Na)	14	mg/l		175	SM3120-ICP		15
Jern (Fe)	0.039	mg/l		0.1	SM3120-ICP		15
Mangan (Mn)	<0.005	mg/l		0.02	SM3120-ICP		15
Ammonium	<0.0060	mg/l		0.05	DS/EN	ISO 11732	10
Nitrit, filtreret	<0.005	mg/l		0.01	SM	17 udg. 4500	10
Nitrat	0.83	mg/l		50	SM	17 udg. 4500	10
Total-P	0.011	mg/l		0.15	DS/EN	I 6878aut	10
Chlorid	24	mg/l		250	SM	17 udg. 4500	10
Fluorid	0.10	mg/l		1.5	SM	17 udg. 4500	5
Sulfat	31	mg/l		250	SM	17 udg. 4500	10
Aggressiv kuldioxid	<2.0	mg/l		2	DS	236:1977	10
Hydrogencarbonat	210	mg/l	>100		DS/EN	I 9963	5
Turbiditet	0.48§	FTU		0.3	DS/EN	I 7027	10
Farvetal, Pt	3.7	mgPt/l		5	DS/EN	I 6271-2	5
Inddampningsrest	290	mg/l		1500	DS	204:1980	6
Iltindhold	9.2	mg/l		> 5	DS/EN	25814	5
NVOC, ikke-flygt.org.kulstof	2.0	mg/l		4	SM	5310 A+B	5.0

**) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Ryomgård Vandværk
Jørgen Sørensen
Astrupvej 7
8550 Ryomgård

Registrernr.: 867354
Kundenr.: 5504738
Ordrenr.: 831516
Prøvenr.: 86735401

Modt. dato: 2007.06.21

Sidenr.: 2 af 2

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Ryomgård Vandværk, Jørgen Sørensen
Astrupvej 7, 8550 Ryomgård

Prøvested.....: **Ryomgård Vandværk Vandværket - V20002401/4721002400**

Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet kontrol

Prøveudtagning...: 2007.06.21 kl. 12:45

Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JJ)

Kundeoplysninger.:

Analyseperiode...: 2007.06.22 kl. 08:53 - 2007.07.05

Prøvenr.: 86735401

Prøve ID:

Prøvemærke: **afgang vandværk**

**Grænseværdier

RSD

Vejl.

Max.

Metoder

(%)

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP
Prøvens smag	normal	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	9.3 gr. C	DS2250

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Hovedgaden 77, 8410 Rønne

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006

Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

05. juli 2007



Kundecenter: tlf.70224256 Linda Dueholm Pedersen
Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.