



Ryomgård Vandværk
Jørgen Sørensen
Astrupvej 5
8550 Ryomgård

Registrernr.: T41045
Kundenr.: 5504738
Ordrenr.: 831516
Prøvenr.: 23218281

Modt. dato: 2011.02.07

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Ryomgård Vandværk, Jørgen Sørensen
Astrupvej 5, 8550 Ryomgård
Prøvested.....: **Ryomgård Vandværk Ledningsnet - V20002401/4721002499**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol + Uorg.sporstoffer
Prøvemærke.....: **Vestergade Superbrugs toilet**
Prøveudtagning...: 2011.02.07 kl. 10:50
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (DMJ)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.02.08 kl. 02:44 - 2011.02.11

Prøvenr.:	23218281	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	35	Antal/ml		200	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	0.025	mg/l		0.2	ISO17294m-ICPMS 30	
Nikkel (Ni)	0.37	µg/l		20	ISO17294m-ICPMS 30	
Arsen (As)	0.58	µg/l		5	ISO17294m-ICPMS 30	
Bor (B)	14	µg/l	<300	1000	ISO17294m-ICPMS 30	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	13.8	gr. C			DS2250	
pH	7.5	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	44	mS/m	>30		DS/EN 27888	10
Iltindhold	8.2	mg/l		> 5	DS/EN 25814	10

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

11. februar 2011



Kundecenter: tlf.70224256 **Martin Hartlev Pedersen**
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.