

Ryomgård Vandværk
Astrupvej 5, Mesballe
8550 RYOMGÅRD
Att.: Jørgen Sørensen
Rapportnr.: AR-13-CA-00052710-01
Batchnr.: EUDKVE-00052710
Kunde nr.: CA0005185
Modt. dato: 19.02.2013

Analyserapport

Prøvested: Ryomgård Vandværk Ledningsnet - V20002401 / 4721002499
Udtagningsadresse: Marie Magdalene Kirke, 8550 Ryomgård
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer
Prøvedagning: 19.02.2013 kl. 09.00
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S DMJ
Analyseperiode: 19.02.2013 - 01.03.2013

Prøvemærke: Badeværelse

Lab prøvenr:	05271001	Enhed	Kravværdier**		DL	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colliert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colliert	
Kimtal ved 22 °C	2	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
Metaller							
Arsen (As)	0.22	µg/l		5	0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Bor (B)	14	µg/l		1000	1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Cobolt (Co)	< 0.04	µg/l		5	0.04	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Jern (Fe)	0.12	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Nikkel (Ni)	0.21	µg/l		20	0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	5.4	°C				DS 2250	
pH	7.6	pH	7	8.5		DS 287	
Ledningsevne	44	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Stindhold	9.9	mg/l	5		0.1	DS/EN 25814	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi til:
 Syddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

01.03.2013

 Kundecenter
 Tel 70224256
 Rentvand@eurofins.dk


 Annette Vendel
 Kunderådgiver

Teanforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: Ingen parameter er påvist
 DL: Detektionsgrænse

°): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: Ikke påvist
 i.m.: Ikke målet

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.
 **: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.